

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de mars 2026**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTROUGE

6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA4.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : **MONTRouGE** au cours du mois de mars 2026

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Magnésium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	3,00	mg(Mg)/L
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	3,00	mg(Mg)/L
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	3,10	mg(Mg)/L
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	3,30	mg(Mg)/L
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	3,40	mg(Mg)/L
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	3,40	mg(Mg)/L

Nombre d'analyses : 6

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	1,00	n/mL
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	5,00	n/mL
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	1,00	n/mL
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	1,00	n/mL
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	1,00	n/mL
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,00	n/mL
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	10,00	n/mL
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,20	mg(Cl2)/L
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,20	mg(Cl2)/L
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,20	mg(Cl2)/L
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,10	mg(Cl2)/L
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,10	mg(Cl2)/L
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,10	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,30	mg(Cl2)/L
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,30	mg(Cl2)/L
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,30	mg(Cl2)/L
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,20	mg(Cl2)/L
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,30	mg(Cl2)/L
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,20	mg(Cl2)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	46,00	µg/L
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	44,00	µg/L
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	42,00	µg/L
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	47,00	µg/L
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	50,00	µg/L
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	47,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,75	unité pH
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,60	unité pH
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,63	unité pH
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,70	unité pH
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	7,66	unité pH
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	7,60	unité pH
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,74	unité pH
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,50	unité pH
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,55	unité pH
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,50	unité pH
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,70	unité pH
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	7,79	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	516,00	µS/cm
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	516,00	µS/cm
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	527,00	µS/cm
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	566,00	µS/cm
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	481,00	µS/cm
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	565,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	12,00	°C
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	13,50	°C
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	11,40	°C
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	17,50	°C
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	16,80	°C
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	13,60	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/26	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
02/03/26	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
02/03/26	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,17	NFU
12/03/26	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	NFU
12/03/26	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	NFU
12/03/26	S4 ECOLE ELEMENTAIRE ARISTIDE BRIAND	46 BIS RUE DE LA VANNE	0,14	NFU

Nombre d'analyses : 6