

Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de mars 2020**
Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**Dans la commune de : MONTROUGE****5 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

 NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de mars 2020

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	1,00	n/mL
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	3,00	n/mL
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,23	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,18	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,19	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,22	mg(Cl ₂)/L
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,17	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,31	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,25	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,28	mg(Cl ₂)/L
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,30	mg(Cl ₂)/L
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,24	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	45,00	µg/L
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	36,00	µg/L
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	41,00	µg/L
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	43,00	µg/L
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	52,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,70	unité pH
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,77	unité pH
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,60	unité pH
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,76	unité pH
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,70	unité pH
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,82	unité pH
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,80	unité pH
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,78	unité pH
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,60	unité pH
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,80	unité pH

Nombre d'analyses : 10

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	434,00	µS/cm
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	444,00	µS/cm
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	431,00	µS/cm
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	435,00	µS/cm
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	477,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 5

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	11,60	°C
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	13,00	°C
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	10,60	°C
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	10,60	°C
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	11,90	°C

Nombre d'analyses : 5

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
12/03/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,13	NFU
12/03/20	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,29	NFU
12/03/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,21	NFU
12/03/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,24	NFU
18/03/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,24	NFU

Nombre d'analyses : 5