

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTRouGE
au cours du mois de juin 2020**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.

(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTRouGE 5 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de juin 2020

*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0.00	n/(100mL)
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0.00	n/(100mL)
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/(100mL)
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 5

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	1.00	n/mL
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0.00	n/mL
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0.00	n/mL
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0.00	n/mL
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0.00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,17	mg(Cl ₂)/L
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,18	mg(Cl ₂)/L
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,12	mg(Cl ₂)/L
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,11	mg(Cl ₂)/L
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,15	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,24	mg(Cl ₂)/L
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,24	mg(Cl ₂)/L
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,19	mg(Cl ₂)/L
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,17	mg(Cl ₂)/L
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,24	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 5

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	37,00	µg/L
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	37,00	µg/L
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	36,00	µg/L
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	36,00	µg/L
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	44,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,60	unité pH
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,50	unité pH
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,61	unité pH
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,60	unité pH
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,55	unité pH
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,50	unité pH
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,52	unité pH
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,60	unité pH
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,51	unité pH

Nombre d'analyses : 10

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	534,00	µS/cm
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	536,00	µS/cm
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	548,00	µS/cm
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	546,00	µS/cm
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	552,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 5

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	21,40	°C
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	20,10	°C
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	21,30	°C
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	20,40	°C
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	20,90	°C

Nombre d'analyses : 5

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
09/06/20	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,14	NFU
09/06/20	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,13	NFU
17/06/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,11	NFU
17/06/20	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,13	NFU
29/06/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,13	NFU

Nombre d'analyses : 5