

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTROUGE  
au cours du mois de août 2020**
**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.

(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**
**Dans la commune de : MONTROUGE 5 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>1</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Un prélèvement du 17/08 a montré un dépassement des exigences de qualité pour le paramètre température. Ce dépassement était ponctuel et représentatif de l'unité de distribution d'eau SEDIF SUD. Les autres prélèvements ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de août 2020***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/(100mL)
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 5****Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/mL
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2,00	n/mL
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/mL
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL

**Nombre d'analyses : 5**

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/mL
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	n/mL
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 5

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,16	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,18	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 5

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 5

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	42,00	µg/L
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	46,00	µg/L
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	48,00	µg/L
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	29,00	µg/L
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	29,00	µg/L

Nombre d'analyses : 5

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	mg/L
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	mg/L
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 5

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	7,56	unité pH
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	7,50	unité pH
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,51	unité pH
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,61	unité pH
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,40	unité pH
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	7,72	unité pH
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	7,50	unité pH
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,66	unité pH
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 10

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	528,00	µS/cm
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	521,00	µS/cm
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	484,00	µS/cm
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	498,00	µS/cm
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	518,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 5

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	24,50	°C
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	23,70	°C
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	26,30	°C
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	21,30	°C
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	22,10	°C

Nombre d'analyses : 5

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/08/20	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	NFU
13/08/20	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,20	NFU
17/08/20	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,20	NFU
31/08/20	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESEF	0,00	NFU
31/08/20	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,14	NFU

Nombre d'analyses : 5