

Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine

## Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : MONTRouGE  
au cours du mois de avril 2021**
**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :****Dans la commune de : MONTRouGE****8 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.****Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique**  
**Affichage obligatoire en mairie**

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **MONTRouGE** au cours du mois de avril 2021*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/(100mL)
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/(100mL)
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/(100mL)
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/(100mL)
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/(100mL)
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/(100mL)
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	4,00	n/mL
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	n/mL
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	n/mL
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/mL
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	2,00	n/mL
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	n/mL
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	4,00	n/mL
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	3,00	n/mL
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/mL
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	n/mL
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	9,00	n/mL

Nombre d'analyses : 8

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,20	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,16	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,38	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,38	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 8

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	51,00	µg/L
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	46,00	µg/L
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	47,00	µg/L
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	20,00	µg/L
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	48,00	µg/L
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	48,00	µg/L
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	46,00	µg/L
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	46,00	µg/L

Nombre d'analyses : 8

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	mg/L
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	mg/L
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,00	mg/L
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,00	mg/L
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,00	mg/L
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 8

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,50	unité pH
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	7,72	unité pH
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,78	unité pH
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	7,70	unité pH
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,60	unité pH
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	7,70	unité pH
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,58	unité pH
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	7,50	unité pH
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,62	unité pH
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,50	unité pH
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,57	unité pH
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	7,66	unité pH
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	7,50	unité pH
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,85	unité pH
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 16

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	536,00	µS/cm
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	529,00	µS/cm
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	536,00	µS/cm
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	554,00	µS/cm
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	563,00	µS/cm
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	548,00	µS/cm
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	546,00	µS/cm
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	533,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 8

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	16,00	°C
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	15,10	°C
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	12,60	°C
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	14,90	°C
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	17,00	°C
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	15,70	°C
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	16,00	°C
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	17,20	°C

Nombre d'analyses : 8

**Turbidité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/04/21	S3 MAIRIE	AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	NFU
13/04/21	S4 RESIDENCE	9 RUE DE GENTILLY	0,00	NFU
13/04/21	S2 PHARMACIE DU PARC	LAVABO ARRIERE BOUTIQUE- RESER	0,17	NFU
27/04/21	S2 LYCEE	11 RUE D'ARCUEIL	0,31	NFU
27/04/21	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	NFU
27/04/21	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
29/04/21	GROUPE SCOLAIRE RABELAIS	1ET 4 PASSAGE DRAEGER	0,12	NFU
30/04/21	S1 ECOLE	47 RUE DE LA MARNE	0,14	NFU

**Nombre d'analyses : 8**