

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : MONTROUGE
au cours du mois de mars 2022**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : MONTROUGE

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : MONTRouGE au cours du mois de mars 2022***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOUX	0,00	n/(100mL)
02/03/22	S2 CRECHE HYPOLYTE MULIN	19 RUE HYPOLYTE MULIN	0,00	n/(100mL)
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/(100mL)
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/(100mL)
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/(100mL)
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	23,00	n/mL
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	9,00	n/mL
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	n/mL
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	10,00	n/mL
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	n/mL
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,00	n/mL
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	2,00	n/mL
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	n/mL
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	6,00	n/mL
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	n/mL
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,34	mg(Cl ₂)/L
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,40	mg(Cl ₂)/L
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,31	mg(Cl ₂)/L
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,40	mg(Cl ₂)/L
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,28	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,32	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,30	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,38	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,26	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,45	mg(Cl ₂)/L
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,49	mg(Cl ₂)/L
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,44	mg(Cl ₂)/L
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,51	mg(Cl ₂)/L
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,35	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,42	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,39	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,45	mg(Cl ₂)/L
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,34	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	41,00	µg/L
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	40,00	µg/L
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	41,00	µg/L
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE	32,00	µg/L
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	44,00	µg/L
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	45,00	µg/L
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	43,00	µg/L
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	45,00	µg/L
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	44,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	mg/L
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	mg/L
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	mg/L
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE	0,00	mg/L
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	mg/L
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	mg/L
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	mg/L
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,87	unité pH
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	7,50	unité pH
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	7,83	unité pH
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	7,60	unité pH
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,81	unité pH
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	7,40	unité pH
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE	7,80	unité pH
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE	7,85	unité pH
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,76	unité pH
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	7,50	unité pH
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,78	unité pH
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	7,50	unité pH
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,82	unité pH
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	7,50	unité pH
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,78	unité pH
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	7,50	unité pH
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,79	unité pH
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	526,00	µS/cm
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	526,00	µS/cm
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	526,00	µS/cm
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	520,00	µS/cm
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	535,00	µS/cm
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	549,00	µS/cm
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	522,00	µS/cm
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	525,00	µS/cm
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	542,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 9				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	10,70	°C
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	11,70	°C
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	11,40	°C
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	11,30	°C
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	10,00	°C
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	10,70	°C
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	10,90	°C
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	10,20	°C
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	10,00	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/03/22	S1 PHARMACIE CENTRALE	9 AVENUE DE LA MARNE	0,00	NFU
02/03/22	S4 PISCINE	91 RUE HENRI GINOX	0,00	NFU
02/03/22	S2 CRECHE HYPPOLYTE MULIN	19 RUE HIPPOLYTE MULIN	0,00	NFU
03/03/22	D2 MONSIEUR GUYOT	90 AVENUE DE LA REPUBLIQUE	0,11	NFU
11/03/22	S3 COIFFEUR BIGUINE	1 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
14/03/22	S1 ECOLE RENAUDEL	1 RUE JULES CHERET	0,00	NFU
14/03/22	CRECHE BAMBOU-MAISON BLEU	EVIER PREPARATION FROIDE	0,00	NFU
14/03/22	S3 CRECHE COMMUNALE	17 RUE MARCELIN BERTHELOT	0,00	NFU
14/03/22	S2 MATERNELLE VICTOR BACH	41 RUE VICTOR BASCH	0,16	NFU
Nombre d'analyses : 9				